



ICR-QAC 16/20 KW 32A (2 inverter)
Conforme CEI-021- Corrente 32 A - 400 V
IMT 4x32A/40A-6 kA ABB
Disposizione di rinalzo (bobina a lancio)
1-IMTD 2X10A 0,3 mA cl a (a UPS)
IMT 2X6 (da UPS)
1-IMT 4x16A-6 kA Prot.Inverter
1-IMT 4x20A-6 kA Prot.Inverter
Contattore(DDI) 38A-AC3 AF38 ABB
UPS BYTRONIC
Scaricatore SPD
Predisposizione Alim.Aux esterna
Predisposizione entra/esci (DDI/M2)
Predisposizione pulsante di sgancio esterno
Portafusibili 3P+N (Prot. Mis. SPI)
SPI CEI 021 - Quadro 54 Moduli IP66 LOVATO
PMVF51
Morsettiere Ingresso/Uscita
Schema Unifilare- Di.co -Test report SPI